



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Главное управления МЧС России по Республике Коми

(наименование территориального органа МЧС России)

167000, г.Сыктывкар, ул.Советская д.9, тел., факс: 28-59-34, e-mail: [gurk@gukomi.ru](mailto:gurk@gukomi.ru)  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г.Сыктывкара

(наименование отдела (отделения) надзорной деятельности)

167002, г.Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 119а, факс: 21-82-98, e-mail: [21\\_ogpn@mail.ru](mailto:21_ogpn@mail.ru)  
(указывается адрес места нахождения отдела (отделения) надзорной деятельности, номер телефона (факса), электронный адрес)

г.Сыктывкар  
(место составления акта)

«29» ноября 2019 года.  
(дата составления акта)

«11» час. «00» мин.  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
**органом государственного надзора**

№ 881

1. Объекта защиты:

*Нежилые помещения (учебный корпус №1, №2, спортзал) Сыктывкарского лесного института (филиал) ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова», Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Ленина, д.39*

(указывается наименование и местонахождение проверяемого объекта защиты)

2. Наименование (правообладателя) правообладателей объекта защиты:

*Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова»*

(наименование юридического лица (полное и сокращённое), фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя - правообладателей объекта защиты)

На основании: Распоряжения №881 от «09» октября 2019 г., вынесенного: Грибко С.В. - Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Сыктывкара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата распоряжения (приказа) руководителя, заместителя руководителя)

была проведена плановая выездная проверка в отношении объекта(-ов) защиты:

(плановая/внеплановая, выездная)

*Сыктывкарского лесного института (филиал) Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова»*

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: «06»11.2019г. с 11 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин.  
Продолжительность: 4 часа

Дата и время проведения проверки: «11» ноября 2019г. с 11 час. 00 мин. до 14 час.00 мин.  
Продолжительность: 3 часа

Дата и время проведения проверки: «26» ноября 2019г. г. с 10 час. 00 мин. до13 час.00 мин.  
Продолжительность: 3 часа

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Республике Коми **8(8212) 299-999**

Дата и время проведения проверки: «29»ноября 2019г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин.  
Продолжительность: 1 час

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 18  
(рабочих дней или рабочих часов)

Акт составлен:

Отделом надзорной деятельности и профилактической работы города Сыктывкара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

Гурьева Л.А.

06.11.2019 в 15:00

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

по распоряжению 06-71

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Немчинов Владислав Николаевич – Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Сыктывкара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми, с привлечением: эксперт – Начальника сектора И и ИРв области ПБ ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Республике Коми Семичастнов Д.Л.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Заместитель директора по АХР (филиала) СЛИ Кузнецов Д.В. (по доверенности от 20.02.2019 года)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Наименование нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1.	2.	3.	4.
1.	В здании Сыктывкарского лесного института (филиала) СЛИ (класс ФПО 4.2 –учебные корпуса №1 и №2) система пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование передаваемого на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал	ч. 7 ст.83 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова»

	организации (отсутствует вывод сигнала на систему мониторинга ЕДДС –01).		
2.	Уровень звукового сигнала системы оповещения людей и управления эвакуацией при пожаре в учебном корпусе №1 на 3,4,5 этажах здания менее 75 дБА. (фактическое 70 дБА, 0 дБА, 0 дБА дБА). Измерение проводилось прибором «Шумомер Testo-816». Протокол №41 от 26.11.2019 года ФГБУ СЭУ ФПС «ИПЛ по РК»	п.4 ст.4, ст.52, ст.54 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 4.1 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; п.3.14 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»	ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова»
3.	Уровень звукового сигнала системы оповещения людей и управления эвакуацией при пожаре в спортзале менее 75 дБА. (фактическое 0 дБА). Измерение проводилось прибором «Шумомер Testo-816»	п.4 ст.4, ст.52, ст.54 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 4.1 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; п.3.14 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»	ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова»
4.	Допускается перевод установок системы противопожарной защиты (АПС и СОУЭ) с автоматического пуска на ручной.	п. 62 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390)	ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова»
5.	Помещения архива (каб. №7) в цокольном этаже учебного корпуса №1 (помещение №34 цокольного этажа - согласно паспорта БТИ) не выделены противопожарными перегородками не ниже 1-го типа, а именно тип заполнения дверных проемов данных помещений не соответствует установленным требованиям предъявляемым к заполнению проемов в противопожарных преградах (отсутствует противопожарная дверь обеспечивающая необходимый предел огнестойкости не менее EI 60).	п.4 ст.4, ст.59, п.3 ст. 87, ст.88, таб. 23, 24 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 5.1.10, п. 5.5.3.1 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; п. 1.68, п. 1.82 СНИП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»;	ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова»
6.	Не обеспечено применение декоративно-отделочных материалов для стен общих коридоров с I (первого) по III (третий) этаж учебного корпуса №1 материалами класса пожарной опасности не более чем КМ 3 (на путях эвакуации допускается отделка стен) из горючих материалов, а именно для отделки горючим материалом (деревянные арки, стеллы) с более высокой пожарной опасностью, чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2	п.4 ст.4, ст. 52, ст. 53, ст. 89, ст. 134, табл.3, табл.28 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.6.25* СНИП 21-01.97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; подпункт «б» п. 36 Правил противопожарного режима в	ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова»

		Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390);	
7.	Допускается размещение (установка) на путях эвакуации и эвакуационных выходах различных материалов, оборудования (торговые автоматы) и др. предметов, в коридоре (фойе, тамбуре) 1-ого этажа учебного корпуса (помещение №25 по паспорту БТИ)	подпункт «ж» п.23, «б»п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390)	ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова»
8.	Части помещений различных классов функциональной пожарной опасности Ф 5.2 (помещение электрощитовой в спортзале – помещение №3 по паспорту с БТИ) и Ф 4.2 не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (противопожарной перегородкой и дверью обеспечивающая необходимый предел огнестойкости не менее EI 60).	ч. 1, 3 ст. 88, Таблица 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.22, 5.1.10 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;	ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова»
9.	Ширина эвакуационного выхода из здания учебного корпуса №2 (согласно технического паспорта БТИ –помещение №17) наружу здания менее 1,2 м. (фактическая 77 см., замер проводился дальномером Свидетельство о поверке №269144 от 22.01.2019)	п.4 ст.4, ст. 52, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.6.16 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;	ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова»
10.	Ширина эвакуационного выхода из лестничной клетки здания учебного корпуса №2 (согласно технического паспорта БТИ – помещение №17) наружу здания менее 1,2 м. (фактическая 80 см., замер проводился дальномером Свидетельство о поверке №269144 от 22.01.2019)	п.4 ст.4, ст. 52, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.6.16 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;	ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова»
11.	Планы эвакуации людей в случае возникновения пожара расположенный (учебных корпусах №1 и №2) выполнены не в соответствии с требованием ГОСТ Р 12.2.143-2009 (планы эвакуации разрабатываются организацией, имеющей специальное разрешение на осуществление данной деятельности, утверждаются руководителем организации и являются основанием для их воспроизведения в фотолюминесцентном исполнении. Планы эвакуации в фотолюминесцентном исполнении вывешиваются на видных местах в соответствии с местом расположения, указанным на плане).	п.7 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 (в ред. Постановления Правительства РФ от 20.09.2016 N 947); п. 4.5, 4.5.1 ГОСТ Р 12.2.143-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля"	

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): нет

- нарушений не выявлено:

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Сопроводительное письмо Сыктывкарского лесного института (филиала) СЛИ от 06.11.2019 №05/680 «О направлении документов»

Проверочный лист (ФПО –Ф.4.2) от 29.11.2019

Предписание №881/1/1 от 29.11.2019

Извещение о составление протокола об административном правонарушении в отношении ЮЛ от 29.11.2019 года

Протокол №41 от 26.11.2019 года «О измерении уровня звуков» ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по РК

Фото таблица №07/19 от 26.11.2019 года ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по РК

(указываются все документы, в соответствии с ч. 3 ст. 16 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008)

Подписи лиц, проводивших проверку:

*Немчинов Владислав Николаевич – Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Сыктывкара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми*



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

*Ознакомлен (по должности)*

«29» ноября 2019 г.

*Владислав Немчинов*  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору