



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий**

Управление НД и ПР ГУ МЧС РФ по РК

(наименование территориального органа МЧС России)

167983, г. Сыктывкар, ул. Советская д. 9, тел: 28-59-10,

факс: 24-43-25, e-mail: gu@emercom.parma.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности города Сыктывкара

(наименование органа государственного пожарного надзора)

167002, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 119а,

тел/факс: (8212) 21-82-98, 21-94-98, e-mail: 21_ogpn@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 79/1/2

по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Заместителю директора по административно хозяйственной работе филиала Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Санкт – Петербургский государственный лесотехнический университет им. С.М. Кирова» Кузнецову Дмитрию Владимировичу

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнении распоряжения заместителя начальника отдела надзорной деятельности г. Сыктывкара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми Перминова Дмитрия Владимировича

№ 79 от « 06 » февраля 2015 г. ^{города (района)} статья 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч. 00 мин. «01» апреля 2015 г. по 16 ч. 00 мин.

«08» апреля 2015 г. проведена плановая, выездная проверка:

Начальником отделения отдела надзорной деятельности г. Сыктывкара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми Лесковым Вадимом Сергеевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) помещения по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар ул. Южная, 11.

совместно с Кузнецовым Дмитрием Владимировичем, заместителем директора по административно – хозяйственной работе, Белобожной Людмилой Николаевной, администратор – ответственное лицо по пожарной безопасности.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Преписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	
1.	Части помещений различных классов функциональной пожарной опасности (помещение архива по БТИ № 3, категории	п. 4.2 Свода Правил 4.13130-2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты»; ч. 1	01.02.2016г.	

x	класса Ф 5.2, и общественные помещения категории класса Ф 4.3) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (противопожарной дверью).	ст. 88 Федеральный закон № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008г., п. 7.4 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»).		договор
2.	В здании учебного корпуса, класса функциональной пожарной опасности Ф 4.2, высотой до 15 метров не предусмотрены выходы на кровлю из лестничных клеток через противопожарные люки 2-го типа, размерами 0,6 x 0,8 м.	п. 8.4* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»).	01.02.2016г.	договор
3.	В соответствии с Приказом учреждения № 376/0 от 05.12.2013 года «О назначении ответственных лиц по пожарной безопасности и установлении противопожарного режима» ответственным лицом за пожарную безопасность Белобожной Л.Н. не пройдено обучение пожарно - техническому минимуму в объеме знаний требований нормативно – правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность, в части противопожарного режима, приемов и действий при возникновении пожара.	п. 31, 35, 36 НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», Утверждены «Приказом МЧС России № 645 от 12.12.2007 года».	01.02.2016г.	5000
4.	Специальная программа обучения пожарно - техническому минимуму не согласована с органами федерального государственного пожарного надзора.	п. 53 НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» (зарегистрированы в Минюсте РФ 21.01.2008 г. за № 10938).	01.02.2016г.	ван-но
5.	На объекте отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта (система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара).	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390).	01.02.2016г.	
6	На объекте отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта (автоматическая система пожарной сигнализации).	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390).	01.02.2016г.	
7.	На объекте с массовым пребыванием людей руководителем организации не обеспечено проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте (практических тренировок по эвакуации людей).	п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390).	01.02.2016г.	протектор
8.	Руководителем организации не обеспечено проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматической пожарной сигнализации). Договор № 22 от 23 марта 2005 года.	п. 63 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390).	01.02.2016г.	ван-но
9.	Руководителем организации не обеспечено проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и	п. 63 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390).	01.02.2016г.	ван-но

	сооружений (система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара). Договор № 22 от 23 марта 2005 года.		
10.	Руководителем организации не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожарной сигнализации), путем проведения не реже 1 раза в квартал проверки работоспособности указанной системы противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки.	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390).	01.02.2016г.
11.	Руководителем организации не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (системы оповещения людей о пожаре), путем проведения не реже 1 раза в квартал проверки работоспособности указанной системы противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки.	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390).	01.02.2016г.
12.	Для помещения архива (по паспорту БТИ помещение № 3) руководителем организации не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил противопожарного режима в РФ.	п. 2, 460, 461, 462 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390).	01.02.2016г.
13.	Для помещения электрощитовой (по паспорту БТИ помещение № 4) руководителем организации не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил противопожарного режима в РФ.	п. 2, 460, 461, 462 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390).	01.02.2016г.
14.	Для помещения столярной (по паспорту БТИ помещение № 6) руководителем организации не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил противопожарного режима в РФ.	п. 2, 460, 461, 462 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390).	01.02.2016г.
15.	Руководитель организации не обеспечено наличие на дверях помещений электрощитовой (по паспорту БТИ помещение № 4) обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390).	01.02.2016г.
16.	На объекте не разработаны программы проведения вводного противопожарного инструктажа с учетом требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности.	п. 14 НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» (зарегистрированы в Минюсте РФ 21.01.2008 г. за № 10938).	01.02.2016г.
17.	На объекте не разработаны программы проведения первичного противопожарного инструктажа с учетом требований стандартов, правил, норм и инструкций по	п. 18 НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» (зарегистрированы в Минюсте РФ	01.02.2016г.

	пожарной безопасности.	21.01.2008 г. за № 10938).		
18.	На объекте отсутствует журнал учета наличия, периодичности осмотра и проверки огнетушителей.	п. 478 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390).	01.02.2016г.	
19.	В инструкции о мерах пожарной безопасности не отражены вопросы по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ (помещение столярной).	п/п б) п. 461 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390).	01.02.2016г.	
20.	В инструкции о мерах пожарной безопасности не отражены вопросы по порядку и нормам хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов (помещение столярной).	п/п в) п. 461 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390).	01.02.2016г.	
21.	В инструкции о мерах пожарной безопасности не отражены вопросы по порядку осмотра и закрытия помещений по окончании работы.	п/п г) п. 461 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390).	01.02.2016г.	
22.	В инструкции о мерах пожарной безопасности не отражены вопросы по расположению мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ.	п/п д) п. 461 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390).	01.02.2016г.	
23.	В инструкции о мерах пожарной безопасности не отражены вопросы по порядку сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения спецодежды (помещение столярной).	п/п е) п. 461 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390).	01.02.2016г.	
24.	В инструкции о мерах пожарной безопасности не отражены вопросы по допустимому количеству одновременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции (помещение столярной).	п/п ж) п. 461 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390).	01.02.2016г.	
25.	В инструкции о мерах пожарной безопасности не отражены вопросы по порядку и периодичности уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды (помещение столярной).	п/п з) п. 461 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390).	01.02.2016г.	
26.	В инструкции о мерах пожарной безопасности не отражены вопросы по обязанностям и действиям работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия	п/п к) п. 461 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390).	01.02.2016г.	

	(подразделения).			
27.	В инструкции о мерах пожарной безопасности не отражены вопросы по допустимому (предельному) количеству людей, которые могут одновременно находиться на объекте.	п/п л) п. 461 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390).	01.02.2016г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную и уголовную ответственности с действующим законодательством за нарушение обязательных требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководителю органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции, иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отделения отдела надзорной деятельности
города Сыктывкара управления надзорной деятельности
и профилактической работы Главного управления МЧС РФ по РК
Лесков Вадим Сергеевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«08» апреля 2015 г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

«08» апреля 2015 г.



Кузнецов Д.В.
(должность, фамилия, инициалы)

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору