



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Республике Коми**

(наименование территориального органа МЧС России)  
167000, г.Сыктывкар, ул.Советская д.9, тел., факс: 28-59-34, Email:gurk@gukomi.ru  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности г.Сыктывкар**

(наименование отдела (отделения) надзорной деятельности)  
167002, г.Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 119а, факс: 21-82-98, e-mail: 21\_ogpn@mail.ru  
(указывается адрес места нахождения отдела (отделения) надзорной деятельности, номер телефона (факса), электронный адрес)

Предписание № 2219/1/3

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий  
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы  
возникновения пожара**

*Мезенцева Татьяна Александровна администратор СЛИ (филиала) ФГБОУ ВПО "СПб ГЛУ им.  
С.М. Кирова" (ответственная за ПБ)*

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника (заместителя начальника) отдела надзорной деятельности города Сыктывкара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми от «24» декабря 2014 года № 2219, ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 12 ч. 00 мин. «2» апреля 2015 года по 17 ч. 00 мин. «15» апреля 2015 года проведена плановая выездная проверка  
(плановая/внеплановая)

Начальник отделения отдела надзорной деятельности г. Сыктывкара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми  
Константинов Павел Евгеньевич

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица (лиц), проводившего(их) проверку)

нежилые помещения, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Ленина 39

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с:

*Кузнецов Дмитрий Владимирович заместитель директора Сыктывкарского лесного института (филиала) ФГБОУ ВПО "СПб ГЛУ им. С.М. Кирова", Артеева Ольга Владимировна Ведущий инженер (ГО И ЧС) Сыктывкарского лесного института (филиала) ФГБОУ ВПО "СПб ГЛУ им. С.М. Кирова"*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)

1.	2.	3. которого (-ых) нарушены	4.	5.
1.	Утвержденная инструкция о мерах пожарной безопасности от 15.09.2014г. "В Сыктывкарском лесном институте ул. Ленина, д.39" не соответствует требованиям установленным разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации и нормативных документов по пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности здания, а именно в данной инструкции не отражен вопрос о допустимом (предельном) количестве людей, которые могут одновременно находиться на объекте.	п.2, п/п л. п.461 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390).	01.04.2016	
2.	Утвержденная инструкция о мерах пожарной безопасности от 15.09.2014г. "В Сыктывкарском лесном институте ул. Ленина, д.39" не соответствует требованиям установленным разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации и нормативных документов по пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности здания, а именно в данной инструкции не отражен вопрос о расположение мест для курения, проезда транспорта.	п.2, п/п д. п.461 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390).	01.04.2016	
3.	Утвержденная инструкция о мерах пожарной безопасности от 15.09.2014г. "В Сыктывкарском лесном институте ул. Ленина, д.39" не соответствует требованиям установленным разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации и нормативных документов по пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности здания, а именно в данной инструкции не отражены обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной ав-	п.2, п/п к. п.461 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390).	01.04.2016	

	томатики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия.			
4.	В инструкции о мерах пожарной безопасности от 15.09.2014г. "В Сыктывкарском лесном институте ул. Ленина, д.39" не указаны лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности.	п.2, п.462 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390).	01.04.2016	
5.	Не обеспечено наличие на дверях помещения складского назначения (пом. №26 цокольного этажа согласно паспорта БТИ Инв. №2282 по состоянию на 31.05.2004) категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главой 5, 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	п.20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390), ст. 17, 26, 27 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.5.1.2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».	01.04.2016	
6.	Не определен порядок и сроки проведения работ по очистке воздуховодов системы вентиляции от горючих отходов с составлением соответствующего акта.	п. 50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390)	01.04.2016	
7.	Не обеспечено хранение исполнительной документации на имеющиеся установки и системы противопожарной защиты объекта (автоматическую установку пожарной сигнализации и систему оповещения людей о пожаре).	п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390)	01.04.2016	
8.	В зрительном зале (актовый зал пом №3 4-го этажа согласно паспорта БТИ Инв. №2282 по состоянию на 31.05.2004 на 300 мест) кресла не соединены между собой в ряды и не прикреплены к полу.	п.107 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390)	01.04.2016	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отделения отдела надзорной деятельности г. Сыктывкара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми Константинов Павел Евгеньевич


(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

М.Л.П.\*

«15» апреля 2015 года

Предписание для исполнения получил (а):



(подпись)

*Мезенцева Татьяна Александровна администратор СЛИ (филиала) ФГБОУ ВПО "СПб ГЛУ им. С.М. Кирова"*

(должность, фамилия, инициалы)

«15» апреля 2015 года

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.