



**МЧС РОССИИ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ**

**Отдел надзорной деятельности и  
профилактической работы г.  
Сыктывкара**

Октябрьский проспект, 119а г. Сыктывкар, 167000  
тел. (8212) 21-82-98, факс 21-82-98;  
E-mail: [ond.syktvykar@11.mchs.gov.ru](mailto:ond.syktvykar@11.mchs.gov.ru)

*28.07.2023 № 40-188-4-6-1639*

На \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Директору  
Сыктывкарского лесного института  
(филиала) ФГБОУ ВО «Санкт-  
Петербургский государственный  
лесотехнический университет имени  
С.М. Кирова»

Л.А. Гурьевой

ул. Ленина, д. 39  
г. Сыктывкар, Республика Коми, 167000

Уведомление о снятии с контроля предписания

Рассмотрев информации № 05/484 от 27.06.2023 г., в рамках исполнения предписания № 11-021-2023/0106пп от 17.02.2023, № 05/491 от 28.06.2023 в рамках исполнения предписания № 11-021-2023/0105пп от 17.02.2023 сообщаем следующее.

В соответствии с ч.1 ст. 95 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», предписания об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 11-021-2023/0106пп от 17.02.2023, № 11-021-2023/0105пп от 17.02.2023, выданные отделом надзорной деятельности и профилактической работы г. Сыктывкара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми в отношении ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет им С.М. Кирова» считать исполненными.

Приложение:

- копия предписания № 11-021-2023/0106пп от 17.02.2023 г. с отметками о выполнении;
- копия предписания № № 11-021-2023/0105пп от 17.02.2023 г. с отметками о выполнении;

Начальник отдела

С.В. Грибко

исп. Мингалев Е.М.  
тел. 8 (8212) 21-32-59

№ 11230061000202802272

от 09.08.2022

(дата и учетный номер сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Республике Коми

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 9, 8(8212) 409834, info@11.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Сыктывкара

(наименование органа государственного пожарного надзора)

167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 119а, факс: 21-82-98,

e-mail: ond.syktvkar@11.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
№ 11-021-2023/0106пп**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова"; ИНН: 7802071697

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Старовского, д. 26

Во исполнение решения: ВрИО начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Сыктывкара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми, Немчинова Владислава Николаевича от «20» января 2023 года № 11-021-2023/0106рс, в период с 11 ч. 30 мин. «06» февраля 2023 года по 15 ч. 00 мин. «17» февраля 2023 года:

Инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Сыктывкара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми лейтенантом внутренней службы Мингалевым Егором Михайловичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)


проведено: плановое контрольное (надзорное) мероприятие – выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: Заместитель директора по АХР– Кузнецов Дмитрий Владимирович (по доверенности б/н от 29.04.2022)



по(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)





Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:


№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, в том числе технические средства), функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.	абз. 3 п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»);	05.02.2024	<i>ван</i> <i>ван</i>
2.	Не обеспечено обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности лица, являющимся ответственным за обеспечение пожарной безопасности на объекте защиты (заведующий общежитием Рокунова Л.И.).	п. 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»); п/п а) п. 1 приложения 3 приказа МЧС России от 18.11.2021 № 806 "Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным	05.02.2024	<i>ван</i> <i>ван</i>

		программам в области пожарной безопасности";		
3.	Дежурный персонал общежития не обеспечен исправными ручными электрическими фонарями (не менее 1 фонаря на каждого дежурного).	п. 6 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»);	05.02.2024	
4.	На объекте защиты не обеспечено исправное состояние средств обеспечения пожарной безопасности (аварийное освещение).	абз. 1 п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»);	05.02.2024	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Зам. дир. по АХП Крессов В. В. представитель по договору-41   
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя) (подпись))

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Сыктывкара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми лейтенант внутренней службы Мингалев Егор Михайлович   
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора) (подпись)

17 февраля 2023 года





№ 11230061000202825572

от 10.08.2022

(дата и учетный номер сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)



На контроле  
17.02.2023  
Кузнецов Д.В.



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Республике Коми

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 9, 8(8212) 409834, info@11.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Сыктывкара

(наименование органа государственного пожарного надзора)

167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 119а, факс: 21-82-98,

e-mail: ond.syktvykar@11.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

## ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 11-021-2023/0105пп

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1 - собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова"; ИНН: 7802071697

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 121

Во исполнение решения: ВрИО начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Сыктывкара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми, Немчинова Владислава Николаевича от «19» января 2023 года № 11-021-2023/0105рс, в период с 11 ч. 00 мин. «06» февраля 2023 года по 15 ч. 00 мин. «17» февраля 2023 года:

старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Сыктывкара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми лейтенант внутренней службы Ожегов Роман Михайлович

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведено: плановое контрольное (надзорное) мероприятие – выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)


в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: зам. директора по АХР Кузнецова Д.В. (по доверенности)

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)




Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:


№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Правообладатель объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности, эксплуатирующихся сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации, до их замены в установленном порядке (автоматическая установка пожарной сигнализации)	абз 4. п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2020 г. № 1479)	05.02.2024	Вып. РФ
2.	Правообладатель объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности, эксплуатирующихся сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации, до их замены в установленном порядке (система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре)	абз 4. п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2020 г. № 1479)	05.02.2024	Вып. РФ
3.	На объекте надзора не обеспечено исправное состояние средств обеспечения пожарной безопасности (аварийное освещение)	абз 1. п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2020 г. № 1479)	05.02.2024	Вып. РФ
4.	На объекте надзора не обеспечено размещение огнетушителей на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание	п. 409 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2020 г. № 1479)	05.02.2024	Вып. РФ
5.	Не обеспечено обучение по дополнительным профессиональным	п. 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	05.02.2024	

<p>программам – программам повышения квалификации в области пожарной безопасности лица, являющимся ответственным за обеспечение пожарной безопасности на объекте защиты (Рокунова Любовь Ивановна)</p>	<p>(утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»); п/п а) п. 1 приложения 3 приказа МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»</p>	<p>Вып С/п</p> 	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Куршинов В.В. (перезаполнить по результатам)  (подпись)

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Сыктывкара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми лейтенант внутренней службы Ожегов Роман Михайлович  (подпись)

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

17 февраля 2023 года